

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/182919/RMP/RAMPUR/2002/CFO
दिनांक : 28-12-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **IDENTITY EDUCATIONAL ACADEMY** पता **0, Village-Baghi, RAMPUR** तहसील - **SADAR** प्लॉट एरिया **5320 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **863.60** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	6.85 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **IDENTITY EDUCATIONAL ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-12-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MOHD WAQAR E-Mail ID : identityeducational@gmail.com Mobile No. : 9759069932** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रसंगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-12-2025** से **29-12-2030** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **IDENTITY EDUCATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **IDENTITY EDUCATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के क्रम में भवन का अन्तिम अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उओप्रओ अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 के प्रस्तर-26/नियमावली-2024 के नियम-56(1) के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील रखने तथा उसके रख-रखाव एवं जीवन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी।

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”

निर्गत किये जाने का दिनांक : **30-12-2025**
स्थान : **RAMPUR**


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
VIJAY KUMAR SINGH

6B69A6F82444F507AF4257E87FD12AE85C8CFE7E

30-12-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.